









































Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1. Составы стен см. л.2
2. Перед устройством деформационного шва стены пропитать гидроизоляционным проникающим материалом типа "Пенетрон"
3. Сварку металлических элементов производить электродами типа Э42, ГОСТ 9467-75, сварные швы зачистить. Все сварные швы, кроме оговоренных, по ГОСТ 5264-80, hш = 4мм
4. Скоба из -3х80, L=280мм - для кирпичной перегородки толщиной 120мм, Согнуть после установки перегородки. Кирпичную перегородку толщиной 120мм раскреплять к плите перекрытия с шагом 1500мм. При раскреплении перегородок из лицевого кирпича скобы окрасить в цвет кирпича эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-76, по грунту ГФ-021, ГОСТ 25129-82. Кирпичную перегородку толщиной 250мм устанавливать без раскрепления к потолку
5. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам".
6. Для закладных деталей, выпусков в кладку и арматурных сеток выполнить антикоррозийную защиту путем нанесения протекторного цинконаполненного грунта типа "Цинол" (ТУ 2313-012-12288779-99) по инструкции изготовителя.
7. L 125х65, L=3500мм крепить 3-мя анкерами HILTI HSL-3-G M8/20 по ширине проема.
8. Пластину 4х100, L=150мм крепить двумя дюбель-гвоздями по бетону с шагом 750мм.
9. Пластину 4х100, L=150мм крепить двумя анкерами HILTI HSL-3-G M8/20 с шагом 390 мм по высоте и 1200 мм по длине в шахматном порядке.
10. L 125х8, L=250мм крепить двумя анкерами анкерами HILTI HSL-3-G M8/20.
11. Лицевую поверхность кирпича на выходах из парковки от верха отмостки на 300мм покрыть гидрофобизирующим пропитывающим составом типа "КЭ 30-04", "Кристаллизол", "Пента-822", "Аквастоп".
12. Для конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию (вертикальная - обмазка горячей битумной мастикой за два раза по холодной грунтовке (для кирпичной стены по цементно-песчаной штукатурке), горизонтальная - цементно-песчаный раствор, толщиной не менее 30мм состава 1:2 с гидрофобными добавками.
13. В слое утеплителя наружной стены выполнить противопожарные рассечки из минеральной ваты Rockwool ФАСАД БАТТС (γ=130кг/м³, λ=0,040Вт/м°С, НГ) ТУ 5762-002-45757203-99 по периметру проемов и поэтажно под плитой перекрытия. Ширина рассечек не менее 200мм. Мин. вату крепить с помощью стеклопластиковых дюбелей (ТУ 2291-006-20994511-2007) и стеклопластиковых связей (ТУ 2296-001-20994511-2006) "Бийский завод стеклопластиков").
Составить акт освидетельствования скрытых работ на выполнение слоя утеплителя с противопожарными рассечками до монтажа керамзитобетонных блоков.
14. В кирпичных перегородках из пустотелого кирпича, пустоты заполнить цементно-песчаным раствором М150 по 3 ряда сверху и снизу кладки.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
"01" 06 2017 г.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
"02" 06 2017 г.
НАЧАЛЬНИК ПТО

						16-5-16-АР	
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г.Новосибирска	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Тупушкина				Подземная автостоянка №5 по ГП Корректировка (IV этап строительства)	Стадия:	Лист: 13	Листов:
Проверил		Рудькова			05.17				
Н. контр.						Узлы 1..16	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А1