

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер 200_г.

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с л.л.2-15. Спецификацию материалов и изделий к узлам см.л.29.
2. Утеплитель - плиты пенополистирольные типа ПСБ-С, марка 35, Y=25,1...35кг/м² крепить в шахматном порядке к железобетонным стенам стеклопластиковыми дюбелями ДС -1 ("Бийский завод стеклопластиков", ТУ 2291-006-20994511-2007), не менее 5шт на 1м2; между лицевой верстой и керамическими блоками утеплитель крепить с помощью гибких связей СПА 5.5.360.2 (Бийский завод стеклопластиков", ТУ 2296-001-20994511-2006), с шагом по длине стены 500мм, по высоте 445мм. Над и под оконными проемами, а также над дверными проемами устанавливаются дополнительные связи с шагом 250мм (см.схему на л.28). Утеплитель укладывать вплотную в 2 слоя с нахлестом стыков не менее 150мм. Стыки утеплителя проклеивать герметизирующей лентой "Герлен", шириной 100мм. При необходимости возможно заполнение зазоров монтажной пеной.
3. Плиты крепить клеем на основе битума, не содержащим растворителей (марок БНК-45/190, БНК-40/180 по ГОСТ 9548-14 и т.п.). Стыки плит проклеивать полосой "Герлена", шириной 100мм. При необходимости возможно заполнение зазоров монтажной пеной. Не допускается механическое крепление утеплителя во избежание повреждения гидроизоляционного слоя.
4. В слое утеплителя наружной стены выполнить противопожарные рассечки из минеральной ваты (γ=130-150кг/м³, НГ) по периметру проемов и поэтажно под плитой перекрытия (см.схему на л.28). Ширина рассечек не менее 200мм. Мин. вату крепить с помощью стеклопластиковых дюбелей (ТУ 2291-006-20994511-2007) и стеклопластиковых связей СПА 5.5.360.2 (ТУ 2296-001-20994511-2006) ("Бийский завод стеклопластиков").
Перед монтажом окон и дверей в проемы, верх которых совпадает с отметкой низа перекрытия, термовкладыш из Пеноплэкс заменить на минеральную вату (γ=130-150кг/м³, НГ).

Составить акт освидетельствования скрытых работ на выполнение слоя утеплителя с противопожарными рассечками до монтажа керамических поризованных пустотелых пазогребневых блоков (или лицевой версты на ж/б стенах).

5. Минеральная фасадная штукатурка Ceresit (ТУ 5745-014-58239148-2010) под окраску по стеклосетке, толщина 15мм. Окраска силикатной краской, цвет красный (в тон кирпича) Tikkurila H471. Фасадную штукатурку вести от земли до отм. -0,650 и закрыть отливом с полимерным покрытием цвет красный в тон кирпича. В приямках и спусках стены не штукатурить, начинать штукатурку с отметки верха их стен и довести до отм. 0,000.
6. Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ (ТУ 2313-015-50316079-2004) по инструкции изготовителя, через 5 рядов.
7. Керамические поризованные пустотелые пазогребневые блоки КМ -пг-пу 250мм/10,7НФ/75/1,0/75/ГОСТ 530-2012 (γ=1000кг/м³, λ=0,24 Вт/м°С) на растворе М100, армированные пластиковой кладочной сеткой С-5/0,5/100 в каждом ряду. Толщина шва 10 и 15мм.
8. Лицевую версту наружных стен с отм. -0,650 и лицевую версту мусорокамеры, выполнить из лицевого кирпича Кр-л-пу 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армировать кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя. На каждом этаже на высоту 1м от опоры сетки укладывать через 5 рядов, чтобы шаг армирования не превышал 400мм. Выше 1м от опоры шаг сеток - 6 рядов.
9. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" и схеме установки крепежных элементов оконных блоков на данном листе. Крепежные элементы располагать с шагом ≤ 700мм. Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента 150-180мм, расстояние от импостного соединения до крепежного элемента 120-180мм.
10. Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Кладку армировать кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 5 рядов (см.сечения в-в, г-г);
11. Лицевую версту наружных стен с отм. -5,400 до отм. -0,650 выполнить из кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Лицевую версту наружных стен с отм. -5,400 до отм. 0,000, выходящую на спуски и приямки, выполнить из лицевого кирпича Кр-л-пу 250х120х65 1НФ/125/1,4/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.
Кладку армировать кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 5 рядов (см.сечения в-в, г-г).
12. Лицевую поверхность кирпича на крыльцах, спусках, приямках и цоколе здания от верха отмостки на 300мм покрыть гидрофобизирующим пропитывающим составом типа "КЭ 30-04", "Кристаллизол", "Пента-822", "Аквастоп".
13. Для конструкций, соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию (вертикальная - два слоя Техноэласт ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015) и далее профилированная мембрана Planter (СТО 72746455-3.4.2-2014); горизонтальная - цементно-песчаный раствор, толщиной не менее 30мм состава 1:2 с гидрофобными добавками.
14. Потолок тамбуров входа в подъезд, стены и потолок помещения мусорокамеры, тамбур-шлюза на отм.-5,300 и часть венткамеры (см. д-д), утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, (стены толщиной 100мм, потолки толщиной 160мм.) Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС -2 ("Бийский завод стеклопластиков") не менее 5шт. на м².
15. Слив из оцинкованной стали и шумопоглощающую прокладку не устанавливать в окнах, выходящих на остекленную лоджию.
16. Керамический поризованный пустотелый пазогребневый блок под окном заменить на кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Главный инженер Шалина Т. М. 06.09.2018

						05-1/18-16-АР			
2	-	Зам.	113-18		08.18	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Горбачева				Блок-секция 18	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шереметьева					Р	27	
ГАП		Шереметьева							
Н.контроль						Сечения а-а...ж-ж. Схема установки крепежных элементов оконных блоков	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.