

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	

Марка, Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изгото- витель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
26	Клапан обратный створчатый, Ø150, PN16	CV 16		ADL	шт.	2		
27	Клапан обратный створчатый, Ø65, PN16	CV 16		ADL	шт.	6		
28	Компенсатор резиновый Ø150 T=95°C Ру=1,0 МПа	FC10	DY01A105065	ADL	шт.	2		
29	Расширительный бак PN10	WRV 750		Wester	шт.	1		
30	Регулятор давления "после себя" Ø25 Kv=8,0 м3/ч	AVD	003H6646	Danfoss	шт.	1		
31	Клапан предохранительный, Рср=10 бар	Prescor S 960-1 1/2"	DC02B404365	ADL	шт.	1		
	Кран трехходовой для манометра, 1/2", Ру=1,6 МПа				шт.	98		
	<u>ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ</u>							
	Резьба трубная øу15 (1/2")	ГОСТ 8968-75			шт.	114		для манометров и воздушников
	Бобышка для термодатчиков øу25 (1")	Б.труб. 1"			шт.	6		
	Бобышка для термометров øу15 (1/2")	Б.труб. 1/2"			шт.	28		
	Муфта быстросъемная (сгон универсальный) øу25 (1")				шт.	16		
	<u>ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ</u>							
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø159х4.5	Т Ø159х4.5 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	35		
	материал сталь по ГОСТ 1050-88 то же, Ø133х4,0	Т Ø133х4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	7		
	то же, Ø108х4,0	Т Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	20		

Изм.	Кол.	Лист	Нгок.	Подпись	Дата

2018-05-01-ТМ.С

Лист
3