Марка, Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	ОБОРУДОВАНИЕ И АРМАТУРА							
1	Теплообменник отопления 96 пластина 1 ход	NN 22E		"Ридан"	шт.	1	150	732788, N732787
2	Теплообменник ГВС нижняя зона 1,2 ступ. 40/43 пластин 2 хода(моноблок)	HH N41		"Ридан"	шт.	1	856.84	739973, 739974
3	Теплообменник ГВС верхняя зона 1,2 ступ. 35/36 пластин 2 хода(моноблок)	HH N41		"Ридан"	шт.	1	830.92	739968, 739969
4	Насос циркуляционный ГВС нижняя зона, PN10, 3~230/400В,	KLP40/1200T	105110234	DAB, Италия	шт.	2		1 рабочий, 1-рез.
	L=5.94 м3/ч, H=12,59 м, n=2890 об/мин, Nn=0.55 кВт							
5	Насос циркуляционный ГВС верхняя зона, PN10, 1~400/230В,	KLP40/900T	105110224	DAB, Италия	шт.	2		1 рабочий, 1-рез.
	L=4.35 м3/ч, H=9.88 м, n=2920 об/мин, Nn=0,37 кВт							
6	Насос циркуляционный системы отопления, PN10, 3~400В,	100-1950/A/BAQE/5.5 IE2	1D6111G9B	DAB, Италия	шт.	2		1 рабочий, 1-рез.
	L=86.99 м3/ч, H=15,76 м, n=2918 об/мин, Nn=5.5 кВт							
7	Насос подпиточный отопления, PN16, 1~230В,	KVE6/7 M MCE11/P	60144890	DAB, Италия	шт.	2		1 рабочий, 1-рез.
	L=4,0 м3/ч, H=5,0 м, n=2890 об/мин, Nn=1,1 кВт							
8	Клапан регулирующий отопления ø65 Kv=63,0 м3/ч	H665N		Belimo	шт.	1		см. разд. АТМ
9	Клапан регулирующий ГВС нижняя зона ø65 Kv=58,0 м3/ч	H664N		Belimo	шт.	1		см. разд. АТМ

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист.	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Синяев			
Проверил					
Разработал		Ракова			
Н.контроль		Герман			

2018/07-1-ТМ/С

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь.

Индивидуальный тепловой пункт
Блок-секции 16-20

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО ПК "ТАКТИКУМ"

Формат А3