

| Инв. N подл. | Погр. и дата | Взам. инв. N | Марка, Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо- вания, изделия, материала | Завод- изгото- витель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------|
| | | | 10 | Клапан регулирующий ГВС верхняя зона Ø50 Kv=40,0 м3/ч | H650N | | Belimo | шт. | 1 | | см. разг. АТМ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | Кран шаровой стальной фланцевый, Ø150, PN16 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | | LD | шт. | 5 | | | |
| | | | 12 | Кран шаровой стальной под приварку, Ø125, PN25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | | LD | шт. | 1 | | | |
| | | | 13 | Кран шаровой стальной под приварку, Ø100, PN25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | | LD | шт. | 6 | | | |
| | | | 14 | Кран шаровой стальной под приварку, Ø80, PN25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | | LD | шт. | 5 | | | |
| | | | 15 | Кран шаровой стальной под приварку, Ø65, PN25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | | LD | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | Грязевик абонентский, Ø150, Ру=1,6 МПа | | | "Союзтехэнерго" | шт. | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | Дисковый поворотный затвор Ø150, PN16 | ЗП ТС | | ADL | шт. | 4 | | | |
| | | | 18 | Дисковый поворотный затвор Ø65, PN16 | ЗП ТС | | ADL | шт. | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ø150, Ру=1,6 МПа | IS16F | | ADL | шт. | 2 | | | |
| | | | 20 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ø125, Ру=1,6 МПа | IS16F | | ADL | шт. | 1 | | | |
| | | | 21 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ø100, Ру=1,6 МПа | IS16F | | ADL | шт. | 2 | | | |
| | | | 22 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ø80, Ру=1,6 МПа | IS16F | | ADL | шт. | 4 | | | |
| | | | 23 | Фильтр сетчатый фланцевый, Ø65, Ру=1,6 МПа | IS16F | | ADL | шт. | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24 | Клапан запорно-балансировочный фланцевый, Ø100 ,Ру=1,6 МПа | MSV-F2 | 003Z1064 | Danfoss | шт. | 2 | | | |
| | | | 25 | Клапан запорно-балансировочный муфтовый, Ø65 ,Ру=1,6 МПа | MSV-F2 | 003Z1062 | Danfoss | шт. | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | 2018-05-01-ТМ.С | | |
| | | | Изм. | Кол. | Лист | Нгок. | Подпись | Дата | | | | |