Состав кровли 1 (толщина 510-680мм) (см.прим.п.4):
1 слой - "Унифлекс" ЭКП с крупнозернистой посыпкой (ТУ 5774-001-17925162-99) - 3,8 мм
1 слой - "Унифлекс" ЭПП подкладочный (ТУ 5774-001-17925162-99) - 2,8 мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М100, армированного сеткой из 5Вр, 100х100 - 50 мм
Керамзитовый гравийный по уклону У=600кг/м3 - 30 - 200 мм
Плиты пенополистирольные ПСБ-С марка 35, У=25,1...35кг/м.куб (ГОСТ 15588-86) - 190 мм
Пароизоляция пленка п/э 150 мкм
Выравнивающий слой из цементно-песчаного р-ра М100 - 10 мм
Ж/б плита покрытия - 220 мм



1. Данный лист смотреть совместно с л. 2-8.
2. Потолок тамбуров входов в подъезд утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 160мм, затем зашить гипсоволокнистым влагастойким листам (ГКЛ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа для потолка 10мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5шт. на м^2
3. Для конструкций спусков и приямков, соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию (вертикальная - обмазка горячей битумной мастикой за два раза по холодной грунтовке, горизонтальная - цементно-песчаный раствор, толщиной не менее 30мм состава, 1:2 с гидрофобными добавками).
Для наружных стен подвала (исключая стены приямков и спусков и наружных стен в них) выполнить оклеечную гидроизоляцию в 2 слоя:
-1ый слой Техноэласт ЭКП (СТО 72746455-3.1.11-2015)
-2ой слой Техноэласт ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015)
Оклеечную гидроизоляцию выполнять по узлам А(2), Б(2) и довести до отметки верха отмостки.
4. Для удаления влаги внутри кровельного пирога установить по всей поверхности кровли аэраторы из расчета не менее одного аэратора на 100м^2 кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12м. Предпочтительно устанавливать аэраторы в местах стыков теплоизоляционных плит. В местах установки аэраторов утеплитель ПСБ-С 35 заменить на негорючий минеральный утеплитель.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
13 АПР 2018
Главный инженер

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Шеремет'ева			
Разработал		Зайковская			04.16
Проверил		Шеремет'ева			

16-3/3-16-АР

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3/3 по ГП (II этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Разрез 1-1

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А1