Назначение															
Параметр и место установки	Электропривод клапана	Электропривод клапана		Электропривод клапана	Электропривод клапана		Электропривод клапана	Электропривод клапана		Электропривод клапана	Электропривод клапана	Электро-двигатель вентилятора ПД2	Электро-двигатель вентилятора ПД3	Электро-двигатель вентилятора ДУ1	Электро-двигатель вентилятора ПД1
Обозначен. черт. установки															
Позиция по схеме автомат.	$Y_{ДУ1}$	$Y_{ПД1}$	$Y_{ДУ2}$, $Y_{ДУ3}$, $Y_{ДУ4}$, $Y_{ДУ5}$, $Y_{ДУ6}$ $Y_{ПД2}$, $Y_{ПД3}$, $Y_{ПД4}$, $Y_{ПД5}$, $Y_{ДУ6}$	$Y_{ДУ1}$	$Y_{ПД1}$		$Y_{ДУ1}$	$Y_{ПД1}$	$Y_{ДУ1}$, $Y_{ДУ1}$, $Y_{ДУ12}$ $Y_{ПД10}$, $Y_{ПД11}$, $Y_{ПД12}$	$Y_{ДУ13}$	$Y_{ПД13}$	М	М	М	М



N по п/п	Заводская марка кабеля, провода	Количество и сечение жил	Длина, м	Примечание
1	КСРВнг(А)-FRLS	4х0,5	52	
2	КСРВнг(А)-FRLS	2х0,8	10	
3	КСРЭВнг(А)-FRLS	1х2х0,97	430	
4	КСРЭВнг(А)-FRLS	2х2х0,8	4	
5	КСРВнг(А)-FRLS	4х0,8	52	
6	ВВГнг(А)-FRLS	3х1,5	80	

1. * - предусмотрено разделом "Силовое электрооборудование".
2. ** - предусмотрено разделом "Пожарная сигнализация".

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-3-16-АОВ		
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска		
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Соснин					Р	13	
ГАП									
Н.контроль		Соснин				Схема соединения внешних проводок	ООО МЖК "Энергетик"		

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат 841х420