

Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БС	Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП4/24"	2	2х2=4шт
2	$Y_{ДУ1}$	Электропривод клапана дымоудаления 24В	1	См. проект ОВ
3	$Y_{ПД1}$	Электропривод клапана подпора воздуха 24В	1	См. проект ОВ

1. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
2. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-3-16-АОВ			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Соснин					Р	5	
ГАП									
Н.контроль		Соснин				Расположение оборудования и проводок. План 2,4 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А2