



| Экспликация оборудования | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| 1 | | Оповещатель свето-звуковой | 2 | 2х2=4шт |
| | | | | |

1. Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
2. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
3. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--------|-------|------|---|---------------------|------|--------|
| | | | | | | 16-3-16-ПС | | | |
| | | | | | | Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП | Стадия | Лист | Листов |
| Разработ. | Мелкозерова | | | | | | Р | 17 | |
| Проверил | Соснин | | | | | | | | |
| | | | | | | Расположение оборудования оповещения о пожаре План 3,5 этажа | ООО МЖК "Энергетик" | | |
| Н.контроль | Соснин | | | | | | | | |