



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БС	Блок сигнально-пусковой адресный "С 2000-СП4/24"	2	2х2=4шт
2	У _{дч1}	Электропривод клапана дымоудаления 24В	1	См. проект ОВ
3	У _{лд1}	Электропривод клапана подпора воздуха 24В	1	См. проект ОВ

1. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
2. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

						16-3-16-АОВ			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Мелкозерова					Р	9	
Проверил		Соснин							
ГАП						Расположение оборудования и проводок. План 9,11 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль		Соснин							