

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. измерения	Количество	Масса ед., кг	Примечание
	1. Оборудование пожарной сигнализации							
1.1	Блок сигнально-пусковой адресный	С 2000-СП4/24В		НВП "Болит"	шт.	26		
1.2	Блок сигнально-пусковой	С 2000-СП1 исп.1		то же	шт.	1		
1.3	Контроллер дввухпроводной линии связи	С 2000-КДЛ		то же	шт.	2		
1.4	Релейный блок	УК-ВК исп.12		то же	шт.	1		
	2. Кабели и провода							
2.1	Кабель огнестойкий витая пара	КСРВнг(А)-FRLS 2x0,8		ТД "Паритет"	м	10		
2.2	Кабель огнестойкий витая пара	КСРВнг(А)-FRLS 4x0,5		то же	м	52		
2.3	Кабель огнестойкий витая пара	КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,97		то же	м	430		
2.4	Кабель огнестойкий витая пара	КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,8		то же	м	4		
2.5	Кабель огнестойкий силовой	КСРВнг(А)-FRLS 4x0,8		Россия	м	52		
2.5	Кабель огнестойкий силовой	ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5		Россия	м	80		

						16-3-16-АОВ.С			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Мелкозерова						Р		1
Проверил	Соснин								
ГАП						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль	Соснин								