

Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БС	Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП4/24"	2	2х3=6шт
2	Y ДУ6	Электропривод клапана дымоудаления 24В	1	См. проект ОВ
3	Y ПД6	Электропривод клапана подпора воздуха 24В	1	См. проект ОВ

1. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
2. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

						16-3-16-АОВ
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)
Проверил		Соснин				
ГАП						
Н.контроль		Соснин				Расположение оборудования и проводок. План 6,8,10 этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2