

Инв. № подл.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БС	Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП4/24"	2	2х2=4шт
2	У _{дч1}	Электропривод клапана дымоудаления 24В	1	См. проект ОВ
3	У _{пд1}	Электропривод клапана подпора воздуха 24В	1	См. проект ОВ

2. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке

Разработ.	Мелкозерова			Многokвартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Соснин				Р	8	
ГАП							
Н.контроль	Соснин			Расположение оборудования и проводок. План 7 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		