



Экспликация оборудования				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БС	Блок сигнально-пусковой адресный "С2000-СП4/24"	2	2х2=4 шт
2	У _{дчз}	Электропривод клапана дымоудаления 24В	1	См. проект ОВ
3	У _{пдз}	Электропривод клапана подпора воздуха 24В	1	См. проект ОВ

1. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
2. Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.

						16-3-16-A0B
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ.		Мелкозерова				Mногоквартирный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)
Проверил		Cоснин				Стадия
ГАП						P
H.контроль		Cоснин				Лист
						6
						Листов
						Расположение оборудования и проводок. План 3,5 этажа
						ООО МЖК "Энергетик"