



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Технологическое оборудование		
ДУ1	Вентилятор дымоудаления	1	Предусм. в разд. ОВ
ПД1...ПД3	Вентилятор подпора воздуха	3	Предусм. в разд. ОВ
$Y_{ДУ1}$ – $Y_{ДУ14}$	Эл. привод клапанов дымоудаления	13	Предусм. в разд. ОВ
$Y_{ПД1}$ – $Y_{ПД14}$	Эл. привод клапанов перепускных	13	Предусм. в разд. ОВ
	Оборудование системы автоматизации		
АК1	Пульт контроля и управления "С2000-М"	1	Предусм. в разд. ПС
ARK1, ARK2	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П"	2	Предусм. в разд. ПС
К1, К2	Контроллеры двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ"	2	
БС1...БС51	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24	26	
SC1	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.1	1	
ПД1-Я,ПД2-Я, ПД3-Я	Шкаф управления вентилятором подпора воздуха РУСМ	3	Предусм. в разд. ЭМО
ВД1-Я	Шкаф управления вентилятором дымоудаления РУСМ	1	Предусм. в разд. ЭМО
БИ01	Блок контроля и индикации для дистанционного запуска дымоудаления	1	

1. Подключение приборов выполнить согласно паспортам заводов изготовителей.
2. Питание прибра осуществляется переменным током 24В от электрической сети здания.

						16-3-16-АОВ
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)
Проверил		Соснин				Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
ГАП						
Н.контроль		Соснин				Схема автоматизации принципиальная
						ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат 594х420