



Главный инженер _____

2. Под перекрытками ПР6, ПР8, ПР19, ПР27, а так же лестничную площадку ЛП (см.-КЖ), выполнить дополнительное армирование трех последующих рядов кладки армирующей сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки А8, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозионным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-05016079-200. Дополнительное армирование заводить на 400 мм от края перекрытки.

Формат А2

РК-1 - марка вент.канала, см.п.рим.п. 15(3),