

Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
9*	910x1930

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	200x200	+29,330	ВК
2	100x100	+29,330	ВК

Условные обозначения:

Наружные стены:



- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 (с утолщенной наружной стенкой не менее 20мм) на растворе М100, армированный кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 50х50 Ф4Вр-I, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда (см.прим.п.3(3));
- рихтовочный зазор;
- плиты пенополистирольные типа ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), марка 35*, Y=25,1...35кг/м^3(см.прим.п.10(3));
- кирпич КР-р-пу 250х120х65 1НФ/150/1,4/75/ГОСТ 530-2012 (до 15% пустотности) на растворе М100, армированный кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 50х50 Ф4Вр-I, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда;



- ветрозащита Изоспан А;
- минераловатная плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (ТУ 5762-003-45757203-99), класс горючести НГ , λ=0,038 Вт/м°С, γ≥90кг/м^3 (см.прим.п.12(3));
- кирпич КР-р-пу 250х120х65 1НФ/150/1,4/75/ГОСТ 530-2012 (до 15% пустотности) на растворе М100, армированный кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 50х50 Ф4Вр-I, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда;



- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 (с утолщенной наружной стенкой не менее 20мм) на растворе М100, армированный кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 50х50 Ф4Вр-I, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда (см.прим.п.3(3))



- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 (с утолщенной наружной стенкой не менее 20мм) на растворе М100, армированный кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 50х50 Ф4Вр-I, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда (см.прим.п.3(3));
- минераловатная плита ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 (см.прим.п.6);
- штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке;

Внутренние стены:

- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, через 3 ряда - 120мм;

- кирпич КР-р-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда. (см.прим.п.18(3)) - 380 мм;



- кирпич Кр-р-пу 1НФ/150/1,4/25/ГОСТ 530-2012 (до 15% пустотности) на растворе М100, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, через 3 ряда (см.прим.п.5(3)) - 380;



Стены лифтовой шахты, выходящие в МОП(см.прим.п.24(3)):
- кирпич КР-р-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда. (см.прим.п.18(3)) - 260мм;
- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М150, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя, через 3 ряда - 120мм;



Стены чердака, выходящие в МОП (см.прим.п.24(3)):
- кирпич Кр-р-пу 1НФ/150/1,4/25/ГОСТ 530-2012 (до 15% пустотности) на растворе М100, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, через 3 ряда (см.прим.п.5(3)) - 260;
- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М150, армированного сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, через 3 ряда - 120мм;

ПР1 - марка перемычки, см.п.рим.п. 8(3);

(9*) - марка двери и дверного проема, см.прим.п.8;

РК-1 - марка вент.канала, см.п.рим.п. 15(3);

ОК1 - марка окна, см.п.рим.п. 8;

(Ж) - марка пола, см.п.рим.п. 7;

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
12 ИЮЛ 2018
Главный инженер
АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
13 ИЮЛ 2018
НАЧ. ПТО
МАСЕЕВ А.С.

1. Общие указания см. л.1, 3, 4
2. Под перемычками ПР6, ПР18, ПР19, ПР20, ПР21, ПР29, а так же лестничную площадку ЛП (см.-КЖ), выполнить дополнительное армирование трех последующих рядов кладки армирующей сеткой (ГОСТ 23279-2012) из проволоки 4Вр1, ячейкой 50х50мм, обработанной антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-200. Дополнительную арматуру заводить на 400 мм от края перемычки.
3. Выполнить дополнительное армирование трех рядов кладки под монолитной балкой, на расстояние 1000мм от нее.
4. При кладке кирпича предусмотреть гнезда под монолитные подушки (см.-КЖ).
5. Шахту вент.канала выложить на высоту 750 мм от перекрытия.
6. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков", ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5шт на 1 м^2.
7. Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 29.
8. Заполнение и спецификацию оконных и дверных проемов см. лист 30.
9. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".

Согласовано: ГИП Сосния; Гконструктор Васильев

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Шереметьева			
Разработал		Зайковская			04.18
Проверил		Шереметьева			

30-2-16-АР1

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №1. Корректировка (V этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

План технического чердака

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А2