

Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	850 x 2100
2	1350 x 2100
3	1010 x 2070
4	910 x 2070
5	810 x 2070
6	1310 x 2070
7	1210 x 2070
8	1310 x 2420
9	1200 x 2070

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	100x100	ур.ч.п.	ОВ
2	150x150	низ отв. +2,300 от ур.ч.п.	ОВ
3	100x400	ур.ч.п.	ВК
4	100x65	верх перекрытия	ВК
5	200x200	низ отв. +2,420.	ОВ
6	350x200	низ отв. +2,450.	ОВ

Фрагмент 1
М 1:50



Условные обозначения

- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты, см. -КЖ - 400мм;
- Ж/б стеновая панель - 200мм;
- гипсоволокнистый влагостойкий лист -утеплитель из минераловатной плиты ППЖ-200; - кирпичная перегородка;
- гипсоволокнистый влагостойкий лист -утеплитель из минераловатной плиты ППЖ-200; - ж/б стеновая панель;
- кирпичная перегородка, см.прим.п.4 - 120 мм;
- кирпичная перегородка, см.прим.п.4 - 250 мм;
- перегородка из гипсовой пазогребневой плиты или из автоклавного газобетона на клею "Волма" - 80 мм;
- (1) - марка дверного проема;
- ПР1 - марка перемычки, см.прим.п.9

1. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 97,66.
2. Данный лист смотреть совместно с л.1, разделами -КЖ, -ОВ, -ВК, -СС, -ЭС.
3. Лифты см. раздел -КЖ.
4. Кладку внутриквартирных перегородок и часть перегородок МОП (см. чертеж и условные обозначения) выполнять из кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50, армировать сеткой (ГОСТ 23279-2012) из Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, через 5 рядов; раскреплять к плите перекрытия по узлу 3(15) и стеновой панели по узлу 4(15).
5. Трехслойные внутренние стены утеплить плитами пенополистирольными типа ПСБ-С, марка 35, Y=25,1...35кг/м3 (ГОСТ 15588-86). Утеплитель крепить с помощью гибких связей ("Бийский завод стеклопластиков"), ТУ 2296-001-20994511-06, с шагом по длине стены 500мм,через 5 рядов кладки. Стержни устанавливать в смежном ряду с армированием. К железобетонным панелям утеплитель крепить с помощью стеклопластиковых дюбелей ДС-1 ("Бийский завод стеклопластиков") с шагом по длине стены 500мм, не менее 5шт на $1м^2$
7. Потолок тамбуров входов, стены (см.чертеж) утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, (стены толщиной 100мм, потолки толщиной 160мм.), затем зашить гипсоволокнистым влагостойким листом (НГ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа для потолка 10мм, для стен не менее 12мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5шт. на $м^2$.
8. Перегородки из гипсовой пазогребневой плиты или из автоклавного газобетона выполнять только(!) из полнотелых плит с эластичным примыканием к стенам по чертежам фирмы КНАУФ (МВ.10/2007 "Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для жилых, общественных и производственных зданий") ТУ 5742-007-16415648-98.
9. Ведомость перемычек, спецификацию элементов перемычек см. л. 14.
10. Стеновые панели монтировать в соответствии с разделом -КЖ.
11. Привязки отверстий даны по оси отверстия. Над отверстиями в кирпичных перегородках шириной до 600мм прокладывать арматуру В-А-III ГОСТ 5781-82, заводя за грань отверстия на 150мм с обеих сторон, по 2шт. на каждые 120мм кладки.
12. После прокладки коммуникаций отверстия в наружных и внутренних стенах заделать бетоном марки В15 на мелком заполнителе. При пропуске труб установка гильз с герметизирующими прокладками из негорючих материалов обязательна.
13. Стеновые панели с нишей под электрический щиток со стороны квартиры от стены до стены в с/у и от стены до дверного проема в прихожей обшить эдвукоизоляцией (минераловатная плита ISOVER Звукозащита-50, Шуманет-БМ, Rockwool Акустик БАТТС и проч.) 50мм. В с/у звукоизоляцию закрыть кирпичной перегородкой 120мм (см.прим.п.4.); в прихожей закрыть перегородкой из ПГП (см.прим.п.8).
14. Систему шахты дымоудаления возводить по чертежам -КЖ и -ОВ.
15. До низа проема 5 зашить гипсоволокнистым влагостойким листом (НГ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа не менее 12мм (в 2 слоя).
16. Пространство между лестничной площадкой на отм.-0,880 и лестничной площадкой на отм. 0,000 заложить кирпичом Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50, армировать сеткой (ГОСТ 23279-2012) из Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, через 5 рядов, см. разрез 2-2 п.10. Кирпичную перегородку в лестничной клетке оштукатурить гипсовой штукатуркой с последующей окраской.
17. Конструкцию и привязки вентканалов, см. л. 27-30.
18. Отверстия в стеновых панелях и плитах перекрытий см. -КЖ.
19. Балконные перегородки в смежных лоджиях выполнить в виде металлического ограждения на всю высоту балкона с полимерным покрытием (RAL 7044). Ограждения выполнять и монтировать по чертежам КЖ.1. Ширина ограждения для лоджий с ж/б ограждением 1180мм; для лоджий с витражным остеклением в пол 1220мм.

						14-6-5-20-АР
2	——	Изм.	23-21		02.21	Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные подстанции, канализационная насосная станция по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГАП		Шеремет'ева				Многоквартирный многоэтажный дом №6 (по ГП) VI этап строительства
Разработал		Чибакова				
Проверил		Шеремет'ева				
Н.контроль		Тутушкина				План 1 этажа. Секция 1

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ООО "Партнер"

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.