Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единицы измерения	Кол-во	Масса,кг	Примечание
	Система В1							
1	Трубы питьевая водопроводная ПЭ100 SDR17 Ø225	ГОСТ 18599-2001			м	47,0		
2	Врезка сущ.водопровод 325 водопроводом Ø225				шт	1		
3	Задвижка чугунная клиновая тип 4000Е2 фланцевая короткая Ø200	Hawle			шт	2		
4	Задвижка чугунная клиновая тип 4000Е2 фланцевая короткая Ø300	Hawle			шт	1		
5	Гильза стальная Ø400	ГОСТ 10704-91			шт	4		
6	Гильза стальная Ø500	ГОСТ 10704-91			шт	2		
7	Отвод 90 полиэтиленовый Ø200	ТУ2248-001-67764965 -2012			шт	4		
8	Тройник полиэтиленовый Ø300х200	ТУ2248-001-67764965 -2012			шт	2		
9	Труба стальная электросварная (кожух) с антикоррозийным полиуретановым покрытием наружной Ø426х7	ГОСТ 10704-91			м	43,0		
	поверхности труб по ТУ 2310-287-39124899-2006 и внутренней цементно-песчаной изоляцией							
10	Задвижка с мягким уплотнением фланцевая, тип 2002 Ø40	Jafar			шт	2		для спуска воды
11	Фланец стальной Ø300	ГОСТ 12820-80			шт	2		
12	Втулка под фланец Ø300	РТМ 36.44.153-87			шт	2		
13	Фланец стальной Ø200	ГОСТ 12820-80			шт	4		
14	Втулка под фланец Ø200	РТМ 36.44.153-87			шт	4		
15	Фланец стальной Ø40	ГОСТ 12820-80			шт	2		
16	Втулка под фланец Ø40	РТМ 36.44.153-87			шт	2		
17	Трубы питьевая водопроводная ПЭ100 SDR17 Ø40х2,4	ГОСТ 18599-2001			м	0,5		для спуска воды
18	Песок (основание под трубопровод)	ГОСТ 8736-2014			куб.м	4,6		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Матвеева			
Выполнил		Ефремова Н			05.18
Проверил		Ефремова А			
Н.контроль		Матвеева			

05-1/16,17,18,19,20-16-НВ.С

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка,сквер по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. 2 очередь строительства

Наружные сети водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация изделий, оборудования и материалов

ООО "МЖК Энергетик"