



Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	1310 x 2775
2	910 x 2070
3	810 x 2070
4	1010 x 2070
5	710 x 2070
6	1010 x 2775
7	1035 x 2775
8	1010 x 2775
9	910 x 2775
10	1310 x 2775
11	1010 x 2100
12	1310 x 2775

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	200x300(h)	-1,400	ВК
2	200x300(h)	-1,400	ВК
3	100x100(h)	-0,700	ОВ
4	250x150(h)	-0,700	ОВ
5	1200x400(h)	-1,000	ОВ
6	1210x1370(h)	-3,420	ОВ
7	500x150(h)	-0,700	ОВ
8	1100x400(h)	-2,200	ОВ
9	600x300(h)	-1,000	ВК
10	200x200(h)	-2,400	ЭО

Условные обозначения:

550 – кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой , покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– рихтовочный зазор 20мм
– плиты пенополистирольные типа ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), марка 35*, Y=25,1...35кг/м³- 160мм
– кирпич КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 250мм

* - в слое утеплителя наружной стены выполнить противопожарные рассечки из минеральной ваты (класс горючести НГ, λ=0.040 Вт/м°С, γ=130-150 кг/м³) по периметру проемов и отверстий, поэтажно под плитой перекрытия (ширина рассечек ≥ 200 мм)

550 – кирпич КР-р-пу 250x120x65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– рихтовочный зазор 20мм
– плиты пенополистирольные типа ПСБ-С (ГОСТ 15588-86), марка 35*, Y=25,1...35кг/м³- 160мм
– кирпич КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой,покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 250мм

510 – кирпич КР-л-пу 250x120x65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой,покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– рихтовочный зазор 20мм
– плиты пенополистирольные λ=0.038 Вт/м°С Y=45кг/м³- 120мм
– кирпич КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 250мм

300 – Экструдированный пенополистирол λ=0.030 Вт/м°С - 100мм,
– монолитный железобетон -200мм

250 – кирпич КР-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой,покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– звукоизоляция минераловатными плитами (ISOVER Звукозащита-50, Шуманет-БМ, Rockwool Акустик БАТТС и проч.) - 50мм
– перегородка пазогребневая - 80мм

260 – кирпич КР-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой, покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– звукоизоляция минераловатными плитами (ISOVER Звукозащита-50, Шуманет-БМ, Rockwool Акустик БАТТС и проч.) - 100мм
– кирпич КР-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой,покрытой цинкосодержащей краской (ГОСТ 23279-2012) 50x50 Ф4Вр-I, через 5 рядов - 120мм
– Минеральная вата типа Rockwool Фасад БАТТС - 50мм
– Штукатурка тонкослойная

1. Общие указания см.л. 1.
2. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной 98,85.
3. Ведомость перемычек см. л. 18
4. Спецификацию элементов перемычек см.л. 18
5. Разрезы 1-1; 2-2;3-3;4-4 см л. 9-12
6. В слое утеплителя стен выполнить противопожарные рассечки из минеральной ваты - 200мм ТУ 5762-002-45757203-99 (γ=130-150кг/м³,λ=0,040Вт/м°С,НГ) по периметру проемов , отверстий.
7. Состав внешних стен см. данный лист.
8. Гипсовые пазогребневые перегородки выполнить только (!) из полнотелых плит с элестичным примыканием к стенам по чертежам фирмы КНАУФ узел 1, 3.(1М8.1/2007 Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит для жилых, общественных и производственных зданий). ТУ 5742-007-16415648-98.
9. Над отверстиями шириной до 600 мм включительно прокладывать арматуру В-А-III ГОСТ 5781-82, заводя за грань отверстия по 150 мм с обеих сторон, 2 шт. на каждые 120 мм кладки.
10. Работать совместно с комплектом КЖ.
11. Стену мусорокамеры утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, толщиной 100 мм соответственно, затем зашить цементно-стружечной плитой (ЦСП) толщиной 16 мм по каркасу из оцинкованной стали. Крепить утеплитель стеклопластиковыми стержнями, а в местах примыкания к диафрагме - дюбелями ДС-1 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-2007 на: 1 м².
12. Потолок мусорокамеры утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, толщиной 100 мм затем зашить цементно-стружечной плитой (ЦСП) толщиной 16мм по каркасу из оцинкованной стали Крепление утеплителя выполнять стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод), не менее 5шт стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-2007), не менее 5шт на 1 м².
13. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
14. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторами.
15. Конструкции входных тамбуров разрабатываются и изготовляются специализированной организацией.
16. Утеплитель плиты минераловатные, типа ФАСАД БАТС, толщиной 50мм, оштукатурить.
17(!). В облицовочной версте оставлять незаполненные швы в месте расположения противопожарных рассечек и под оконными дверными проемами. Расстояние между пустотными швами принять через 3 кирпича по горизонтали
18(!). Для ПР11, при установке перемычки обрезать готовое изделие "по месту".

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
21 ИЮН 2018
НАЧАЛЬНИК ПТО
Главный инженер
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер
20.06.2018
АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

						30-2-16-АР2	
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГАП		Шереметьева				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №2. Корректировка (V этап строительства)	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Разработал		Комиссарова					
Проверил		Шереметьева					
Н.контроль						Кладочный план на отм. -3,500	ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взамен инв. №

Формат А1