


1 Марка витража



1. Общие указания см.л.л. 1-14, л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ПР (цветовое решение мест общего пользования см. лист 36).
2. Ведомость отделки и экспликация полов см. лист 37.
3. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. лист 37.
4. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
5. Спецификацию элементов остекления лоджий и металлических ограждений лоджий и балконов см.л.л.38.
6. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторам.
7. Цветовое решение кирпичной кладки стен мест общего пользования см. л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ПР.
8. С отм. 0,000 стены лестничной клетки утеплить двумя слоями минераловатных плит:
 - для стены смежной с лифтовой шахтой:
 - нижний слой: минераловатная плита П-125 (ГОСТ 9573-96) - 50 мм, $\lambda=0,049$ Вт/мК, $\gamma=125$ кг/м³;
 - верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад) - 50мм, $\lambda=0,045$ Вт/мК, $\gamma>140$ кг/м³;
 - для остальных стен:
 - нижний слой: минераловатная плита П-125 (ГОСТ 9573-96) - 110 мм, $\lambda=0,049$ Вт/мК, $\gamma=125$ кг/м³;
 - верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад) - 50мм, $\lambda=0,045$ Вт/мК, $\gamma>140$ кг/м³;

формат A2