Спецификация элементов заполнения дверных проемов (начало)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж: -5,400	-3,000	1эт	2эт	3-17эт	чердак	машинн. помещен	Всего ед. шт.	Примечание
1	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2100-1010 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	2	–	–	–	–	–	–	2	проем 1010x2100(h)
2	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2120x910 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 910x2120(h)
3	ГОСТ 6629-98	ДГ ЛП 2120-1010	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 1010x2120(h)
4	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2020x1010 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 1010x2020(h)
5	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 2120-1010 с полимерным покрытием	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 1010x2120(h)
6	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППрН 2120-1010 с полимерным покрытием	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 1010x2120(h)
7	ГОСТ 6629-98	ДГ Л 1820-1010	1	–	–	–	–	–	–	1	проем 1010x1820(h) уточнить по месту
8	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 21-10 с полимерным покрытием	–	3	4	–	–	–	–	7	проем 1010x2070(h)
9	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППрН 21-10 с полимерным покрытием	–	4	4	–	–	–	–	8	проем 1010x2070(h)
10	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-9 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	–	2	–	–	–	–	–	2	проем 910x2070(h)
11	ГОСТ 31173-2003	ДСН ППрН 21-9 с полимерным покрытием	–	2	–	–	–	–	–	2	проем 910x2070(h)
12	ГОСТ 31173-2003	ДСВ Л 21-10 с полимерным покрытием	–	1	–	–	–	–	–		проем 1010x2070(h)
13	ГОСТ 30970-2002	ДПВ ГПЛ 21-8	–	1	2	–	–	–	–	3	проем 810x2070(h)
14	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-9 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	–	1	–	–	–	–	–	1	проем 910x2070(h)
15	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-10 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, правая	–	1	–	–	–	–	–	1	проем 1010x2070(h)
16	Индивидуального изготовления	ДМ 3040x1310 с порогом, двухстворчатая, левая, утепленная, с полимерным покрытием, с фрамугой и остеклением (армированное стекло, стеклопакет), домофоном	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1310x3040(h)
17	Индивидуального изготовления	ДМ 3030x1310 (алюминиевая) с порогом, двухстворчатая, левая, утепленная, с полимерным покрытием, фрамугой и остеклением (армированное стекло)	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1310x3030(h)
18	Индивидуального изготовления	ДМ 3020x1310 (алюминиевая) с порогом, двухстворчатая, левая, утепленная, с полимерным покрытием, фрамугой и остеклением (армированное стекло)	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1310x3020(h)
19	Индивидуального изготовления	ДМ 2590x1310 с порогом, левая, двухстворчатая, утепленная, с полимерным покрытием, фрамугой и остеклением не менее 1,2м² (армированное стекло, стеклопакет)	–	–	2	–	–	–	–	2	проем 1310x2590(h)
20	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПЛН 21-10	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1010x2070(h) см.прим.9
21	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-13 (EI-30), с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, правая, с устройством самозакрывания и уплотнения	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1310x2070(h)
22	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-13 (EI-30), утепленная, с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая, с устройством самозакрывания и уплотнения	–	–	1	1	15	–	–	17	проем 1310x2070(h)
22*	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-13 (EI-30), с остеклением (армированное стекло), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая, с устройством самозакрывания и уплотнения	–	–		1	15	–	–	16	проем 1310x2070(h)
23	Индивидуального изготовления	ДМ 21-13 (алюминиевая), двухстворчатая, левая, утепленная, с полимерным покрытием, остеклением (армированное стекло)	–	–	1	–	–	–	–	1	проем 1310x2070(h)
24	ГОСТ 6629-98	ДГ ЛП 21-8	–	–	–	1	15	–	–	16	проем 810x2070(h)
25	Индивидуального изготовления	ДМ 2400x1310 с порогом, левая, двухстворчатая, утепленная, с полимерным покрытием, фрамугой и остеклением (армированное стекло, стеклопакет) не менее 1,2м²	–	–	–	1	15	–	–	16	проем 1310x2400(h)
26	Индивидуального изготовления	ДМ 2420x1310 с порогом, правая, двухстворчатая, утепленная, с полимерным покрытием, фрамугой и остеклением (армированное стекло, стеклопакет) не менее 1,2м²	–	–	–	1	15	–	–	16	проем 1310x2420(h)
27	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ППН 21-10 с полимерным покрытием	–	–	–	5	75	–	–	80	проем 1010x2070(h)
28	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ПЛН 21-10 с полимерным покрытием	–	–	–	2	30	–	–	32	проем 1010x2070(h)
29	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПГрН 21-9 с полимерным покрытием	–	–	–	–	–	7	–	7	проем 910x2070(h)
30	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-10 (EI-30) утепленная, в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	–	–	–	–	–	1	–	1	проем 1010x2070(h)
30*	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 21-10 (EI-30) в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	–	–	–	–	–	1	–	1	проем 1010x2070(h)
31	Индивидуального изготовления	ДМ 2120x1010 с порогом, правая, утепленная, с полимерным покрытием, с остеклением (армированное стекло, стеклопакет) не менее 1,2м²	–	–	–	–	–	1	–	1	проем 1010x2120(h)

Спецификация элементов заполнения дверных проемов (окончание)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж: -5,400	-3,000	1эт	2эт	3-17эт	чердак	машинн. помещен	Всего ед. шт.	Примечание
32	Индивидуального изготовления	ДМ 2100x1010 с порогом, левая, утепленная, с полимерным покрытием	–	–	–	–	–	1	–	1	проем 1010x2100(h)
33	Индивидуального изготовления	ДМ 2050x1010, с порогом, утепленная, левая	–	–	–	–	–	–	1	1	проем 1010x2050(h)
34	По ТУ изготовителя	Люк противопожарный ЛМП 1200x800 (EI-60) в дымогазонепроницаемом исполнении	–	–	–	–	–	1	1	2	проем в перекрытии 1200x800
35	По ТУ изготовителя	Дверь металлическая противопожарная ДМП 2050-910 (EI-30), в дымогазонепроницаемом исполнении, левая	–	–	–	–	–	–	1	1	проем 910x2050(h)
36	Индивидуального изготовления	ДМ 2050x1010 с порогом, правая, утепленная, с полимерным покрытием, с остеклением (армированное стекло, стеклопакет) не менее 1,2м²	–	–	–	–	–	–	1	1	проем 1010x2050(h)
37	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ПЛВ 21-10 с полимерным покрытием	–	–	–	1	15	–	–	16	проем 1010x2070(h)
38	ГОСТ 31173-2003	ДСВ ППВ 21-10 с полимерным покрытием	–	–	–	1	15	–	–	16	проем 1010x2070(h)

Эскиз двери 25



Эскиз двери 26



Эскиз двери 31



Эскиз двери 36



Эскиз двери 16,17,18



Эскиз двери 19



Эскиз двери 21



Эскиз двери 22, 22*, 23



Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на этаж: -5,400	-3,000	1	2-17	чердак	Всего ед. шт.	Примечание
1	ГОСТ 30674-99	БП Б2 2310-680 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	160	–	160	
2	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2310-1040 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	16	–	16	
3	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-1170 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	32	–	32	
4	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-1170 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	32	–	32	
5	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2310-740 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	64	–	64	
6	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-2020 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	37	–	37	
7	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2310-2020 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	11	–	11	
8	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-1720 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	30	–	30	
9	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2310-1720 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	2	–	2	
10	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-740 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	32	–	32	
11	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-1340 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	32	–	32	
12	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1475-1040 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	–	16	–	16	
13	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2015-1170 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	2	–	–	2	
14	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2015-1170 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	2	–	–	2	
15	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2015-1420 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	6	–	–	6	
16	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2015-2020 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	3	–	–	3	
17	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 2015-1720 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	–	2	–	–	2	
18	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1480-1420 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	6	–	–	–	6	
19	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1295-950 (4М1-12-4М1-12-И4)	2	–	–	–	–	2	
20	ГОСТ 30674-99	ОП Б2 1370-1420 (4М1-12-4М1-12-И4)	–	1	–	–	–	1	

Ок 1 (16 шт)



Ок 2 (32 шт)



Ок 3 (32 шт)



Ок 4 (32 шт)



Ок 5 (32 шт)



Ок 6 (37 шт)



Ок 7 (11 шт)



Ок 8 (30 шт)



Ок 9 (2 шт)



Ок 10 (16 шт)



Ок 11 (32 шт)



Ок 12 (16 шт)



Ок 13 (16 шт)



Ок 14 (2 шт)



Ок 15 (2 шт)



Ок 16 (6 шт)



Ок 17 (3 шт)



Ок 18 (2 шт)



Ок 19 (6 шт)



Ок 20 (2шт)



Ок 21 (1 шт)



Примечания:

1. Данный лист см. совместно с л.л. 2, 14, 14.1, 24-29. Схемы окон и дверей даны со стороны фасада.
2. Все размеры даны по кладке. Перед изготовлением окон размеры уточнить по месту по выполненным проемам.
3. Оконные блоки и дверные блоки лоджий изготавливаются специализированными организациями по представленным схемам. Оконные блоки должны иметь замки безопасности в соотв. с ГОСТ 23166-99. Монтаж оконных блоков производится в соответствии с ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
4. Цвет оконных блоков - белый. Подоконные доски и отливы не замаркированы. Выполнить подоконные доски из ПВХ по номенклатуре предприятия-изготовителя, наличники F-образные из ПВХ, отливы выполнить из ПВХ панелей толщиной 8мм. Оконные отливы выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием(RAL8028). Балконные отливы выполнить из цементно-песчаного раствора М50.
5. Нормируемое сопротивление теплопередаче Rreg (СНиП 23-02-2003) оконных блоков не менее 0,68 м²°С/Вт.
6. Двери на путях эвакуации (в лифтовые холлы, тамбуры, лестничные клетки) укомплектовать устройством самозакрывания типа ЗД-1 по ГОСТ 5091-78 и уплотняющими прокладками.
7. Все деревянные двери огрунтовать и окрасить (RAL 1015), Двери из ПВХ - цвет белый.
8. Металлические двери выполнить в бронзовом цвете.
9. По СП 31-108-2002: дверь мусоросборной камеры с внутренней стороны должна быть облицована оцинкованной листовой сталью по слою негорючего утеплителя, либо выполняться утепленной металлической, иметь по верху и бокам плотный притвор, по низу - резиновый фартук. Дверь должна иметь запор.
10. Металлические элементы перемычек проемов, в которые будут устанавливаться противопожарные двери, обработать огнезащитной краской до предела огнестойкости EI-30

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-1/17-16-АР		
						Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства		
Разраб.		Горбачева				Блок-секция 17	Стадия: Р	Лист: 37	Листов:
Проверил		Шеремтьева							
ГАП		Шеремтьева							
Н.контроль						Схема элементов заполнения оконных проемов. Спецификация элементов заполнения оконных и дверных проемов	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А1

Согласовано

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл.