Измеряемый параметр	УПРАВЛЕНИЕ					РЕГУЛИРОВАНИЕ		
Наименование оборудования	Преобразователь частоты	Преобразователь частоты	Циркуляционный насос нагрева	Циркуляционный насос охлажден.	Электропривод воздушной заслонки наружного воздуха	привод рег. клапана по теплоносит.	привод рег. клапана по охладителю.	В систему диспетчеризации.
Позиция	П9-ПЧ1	П9-ПЧ1	М3	М5	М1			см. л. 26



1 Нумерацию клеммного ряда уточнить при монтаже используя паспорт на шкаф управления приточной системой.
2 Принципиальная схема шкафа управления поставляется комплектно со шкафом .
3 До нарезки длины трасс уточнить по месту.
4 Отключение установки, при пожаре, осуществляется по командам передаваемым по протоколу ModBus RTU.
Представленная схема внешних проводок аналогична для систем П 9. В номерах внешних проводок заменить индекс П9 на индекс подключаемой установки.

Измеряемый параметр			ТЕМПЕРАТУРА				
Наименование оборудования		на фильтре притока	защита насоса	в канале притока	в обратке	наруж. воздух	защита калорифера
Позиция							

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Найденов			11.17
Провер.					
Н.контр.					
ГИП					

03-1-16-АОВ

Школа по ул. Первомайская (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска

Школа на 1250 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

Приточная система П9, 11.
Схема соединений и подключения внешних проводок.

ООО "ТКТ"

Копировал А3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.