

ИНВ. № подл.	
--------------	--

Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
R5ST0652	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х500х200	1		
МК100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
МУ110-8Р	Модуль дискретного вывода	1		
OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	2		
	однополюсный, I=4А			
OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	2		
	двухполюсный, I=6А			
OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	4		
	двухполюсный, I=10А			
OptiDin МК63-2020	Контакты модульные OptiDin	6		
OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	6		
flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 переключаемых контактов Ук=230В, I=6А	6		
XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
WKFN 2,5/35	Наборная клемма	50		
WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	12		
WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	8		
RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
	Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
	Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
	Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-4.2	1
2	Питание	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0652	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х500х200	1		
A1,A2	MK100-8Д.4P	Модули дискретного ввода/вывода	2		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1, QF2	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	2		
		однополюсный, I=4А			
QF3 . QF7	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	5		
		двухполюсный, I=6А			
QF8	OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=10А			
KM1 .. 6	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	6		
для KM1..6	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	6		
KL1	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 переключающих контакта Ук=230В, I=6А	1		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT8	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	8		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2..XT7	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	30		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	14		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	8		
2	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-1.2	1
2	Питание	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0652	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х500х200	1		
A1	MK100-8Д.4P	Модули дискретного ввода/вывода	1		
A2	МУ110-8P	Модуль дискретного вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1, QF2	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	2		
		однополюсный, I=4А			
QF3 .. QF7	OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	5		
		двухполюсный, I=10А			
KM1 .. KM5 для KM1..5	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	5		
	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	5		
KL1..KL5	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Uk=230В, I=6А	5		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2..XT6	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	42		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	12		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	7		
2	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-6.1	1
2	Питание	

						03-1-16-АОВ.Н4	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2