



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
A1	МК100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
A2	МУ110-8Р	Модуль дискретного вывода	1		
A3	МВ110-2АС	Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1.. QF3	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	3		
		однополюсный, I=4А			
QF4, QF5	OptiDin BM63-2C4	Автоматический выключатель	2		
		двухполюсный, I=4А			
QF6 .. QF8	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	3		
		двухполюсный, I=6А			
КМ1 .. КМ3	OptiDin МК63-2020	Контакторы модульные OptiDin	3		
KL1, KL3	flare MOVE 230 V AC	Промежуточное реле Укат=230В, 2 перекидных контакта Ук=230В, I=6А	2		
KL2, KL4	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Ук=230В, I=6А	2		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
Оборудование установленное по месту					
UV3	JLC100-U-W	потенциометр с выходом 0-10В	1		

						03-1-16-АОВ			
						Школа по ул. Первомайская (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Школа на 1250 мест	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов			11.17		Р	20	
Провер.									
						ШУ-2.1 Схема принципиальная (окончание).	ООО "ТКТ"		
Н.контр.									
ГИП									