

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Перечень оборудования для щита ЩУ-1.3

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0542	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 500х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4P	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2, QF3	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	2		
		двухполюсный, I=6А			
KM1, KM2	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	2		
для KM1. .2	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	2		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2, XT3	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	15		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
	IVB WKF 2,5-2	Изолированная перемычка	4		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	PВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.	Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-1.3	1	1	ЩУ-3.1	1
2	Питание		2	Питание	

Перечень оборудования для щита ЩУ-3.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0542	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 500х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4P	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=6А			
KM1	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	1		
для KM1	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	1		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	4		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	2		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
	IVB WKF 2,5-2	Изолированная перемычка	4		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	PВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	03-1-16-АОВ.Н3	Лист 2
------	----------	------	--------	-------	------	----------------	--------