

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Перечень оборудования для щита ЩУ -1.1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0462	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2, QF4	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	2		
		двухполюсный, I=6А			
QF3	OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=10А			
KM1 ... 3	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	3		
для KM1. .3	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	3		
KL1	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Uk=230В, I=6А	1		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT5, XT6	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2 ... XT4	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	15		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-1.1	1
2	Питание	

Перечень оборудования для щита ЩУ -1.5					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0462	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2, QF4	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	2		
		двухполюсный, I=6А			
QF3	OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=10А			
KM1 ... 3	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	3		
для KM1. .3	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	3		
KL1	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Uk=230В, I=6А	1		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2 ... XT4	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	15		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-1.5	1
2	Питание	

Перечень оборудования для щита ЩУ -4.1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0462	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2, QF4	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=6А			
QF3	OptiDin BM63-2C10	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=10А			
KM1, KM2	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	2		
для KM1. .2	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	2		
KL1, KL2	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Uk=230В, I=6А	2		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2 ... XT3	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	15		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	4		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-4.1	1
2	Питание	

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ-5.1	1
2	Питание	

Перечень оборудования для щита ЩУ -5.1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0462	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 600х400х200	1		
A1	MK100-8Д.4Р	Модули дискретного ввода/вывода	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	1		
		однополюсный, I=4А			
QF2, QF4	OptiDin BM63-2C6	Автоматический выключатель	2		
		двухполюсный, I=6А			
QF3	OptiDin BM63-2C16	Автоматический выключатель	1		
		двухполюсный, I=16А			
KM1 ... 3	OptiDin MK63-2020	Контакты модульные OptiDin	3		
для KM1. .3	OptiDin RH11	Блок вспомогательных контактов	3		
KL1	flare MOVE 230 V	Промежуточное реле Укат=230В, 1 перекидных контакта Uk=230В, I=6А	1		
HL1	XB4BV63	Сигн. лампа 22мм зеленая	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT5, XT6	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2 ... XT4	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	15		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	6		
5	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
3	RL12 40x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	2		
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	5		
	9705 A/5/10 B	Полоска маркировочных шильдиков	5		
		Набор маркеров 0.5-1.5кв.мм.	1		
		Провод установочный ПВ3	20		

										03-1-16-AOB.H2	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						2

Копировал

A4x4