

Наименование оборудования	ВВОД ЭЛЕКТРО-ПИТАНИЯ		Управление вытяжными вентиляционными системами				сеть RS-485		Управление вытяжными вентиляционными системами			сеть RS-485	Вытяжная система В33			Вытяжная система В34		Вытяжная система В35		Вытяжная система В36	
НАИМЕНОВАНИЕ			Вкл/выкл вентилятора В33	Вкл/выкл вентилятора В34	Вкл/выкл вентилятора В35	Вкл/выкл вентилятора В36	Сеть управления инженерными системами см. л.26		Вкл/выкл вентилятора В37	Вкл/выкл вентилятора В57 открытие заслонки	Закрытие заслонки	Сеть управления инженерными системами см. л.26	Электропитание вентилятора В33	Подключение вентилятора В33		Электропитание вентилятора В34	Подключение вентилятора В34	Электропитание вентилятора В35	Подключение вентилятора В35	Электропитание вентилятора В36	Подключение вентилятора В36
НОМИН. РАБ. НАПРЯЖЕНИЕ	220VAC 1L+N+PE												220 В АС	220 В АС		220 В АС	220 В АС	220 В АС	220 В АС	220 В АС	220 В АС
МОЩНОСТЬ, кВт/ КОММУТ. СПОСОБНОСТЬ	0.2												0.2	0.2		0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2

Кнопочным постом SB1/2 включается/отключается следующие вентиляционные системы:
- П10, П13;
- В33 .. В39, В49, В57.

Кнопочным постом SB3/4 включается/отключается следующие вентиляционные системы:
- П11;
- В11.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Найденов			11.17
Провер.					
Н.контр.					
ГИП					

03-1-16-АОВ

Школа по ул. Первомайская (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска

Школа на 1250 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

ЩУ-1.2
Схема принципиальная (начало).

ООО "ТКТ"

Копировал

А4х3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.