


- Примечания**
- Для блок-секции №1 относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм. 101,70;
  - Для блок-секции №2 относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм. 102,00;
  - Лифты см. раздел -КЖ;
  - Общие текстовые указания см. лист 1;
  - Спецификацию и схемы элементов заполнения оконных проемов см. лист 52;
  - Спецификацию и схемы расположения элементов заполнения дверных проемов, входных групп, витражей, см. лист 53;
  - Ведомость отделки и экспликация полов см. лист 50.1-50.4, 51.1-51.2;
  - Межкомнатные двери в квартирах устанавливаются инвесторами;
  - Потолок тамбура входа в подъезд и колясочные утеплить минераловатными плитами класса горючести НГ,  $\lambda \leq 0,042 \text{ Вт/м}^2\text{°C}$ , толщиной -200(100)мм, плотностью не менее 135кг/м<sup>3</sup> Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков"), не менее 5шт на м<sup>2</sup>. Далее установить подвесной потолок "Грильято", см.- АР.ДП.
  - Отделку крылец см. листы 38-45;
  - Все транзитные стояки коммуникаций и коров вентиляции закрыть ГВЛВ в 2 слоя, по каркасу из оцинкованной стали. В местах сочленения труб предусмотреть смотровые люки, см. ведомость отделки л. 50.1, 50.3;
  - Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций;
  - Нишу разводки труб отопления закрыть 2мя слоями ГВЛВ по каркасу из оцинкованной стали в местах установки приборов учета предусмотреть смотровые люки, см. лист 35.1;
  - Стены в тамбуре и помещениях обслуживания жилой застройки утеплить минераловатными плитами - 150 (100)мм. Далее закрыть ГВЛВ в 2 слоя, по каркасу из оцинкованной стали. См. ведомость отделки л.50.1-50.4;
  - Внутренний тамбур и спуск на отметке чистого пола выполняются силами инвесторов в зависимости от дизайна -проекта. Для удобства эксплуатации предусмотреть временные стремянки.

- Отапливаемая часть подвала утеплить минераловатными плитами повышенной жесткости гидрофобизированные, типа Технониколь "Техновент", Rockwool "ВентилАТТС" или аналоги, плотность не менее 80кг/м<sup>3</sup>, толщиной - 100мм. Далее штукатурить по сетке и выполнить финишную отделку. См. ведомость отделки л.50.1, 50.3.
- Устройство полов выполнить после монтажа опорной части лестницы, см.-КЖ1.
- Утеплитель - гидрофобизированные жесткие минераловатные плиты для фасадных систем с тонкослойной штукатуркой ( $\gamma \geq 120 \text{ кг/м}^3$ ,  $\lambda \leq 0,042 \text{ Вт/м}^2\text{°C}$ ). Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 15кПа, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 30кПа. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями («Бийский завод стеклопластиков», ТУ 2296-001-209945511-06) согласно СТО с шагом по длине стены не более 400мм, по высоте не более 300мм. Крепление утеплителя производить в один слой. Каждую плиту крепить вплотную к предыдущей, ширина зазора между плитами не более 2мм.
- Для 1-го и 2-го этажей применить систему штукатурных фасадов под натуральный камень "Фест Сиб" или штукатуркой с фактурой камня "Ceresit" CT 710 VISAGE (Гранит), цвет см. ведомость отделки фасадов, л.10. Работы вести согласно рекомендациям и техническим регламентам предприятия-изготовителя (в зависимости от выбора материала);
- Площадь утепления - 4,42м<sup>2</sup> на две секции
- В помещении ИТП выполнить звукоизоляцию толщиной 50мм с последующей обшивкой листовым материалом. Применять сертифицированную комплексную звукоизоляционную систему типа KNAUF или аналоги.

**Условные обозначения:**

- Д1 - марка двери
- ОК3 - марка окна
- В3 - марка витража
- ВГ3-марка входной группы
- ОБ1-марка остекления балкона
- Д - тип пола
- ОГ1 -марка ограждений
- ОГК1-марка ограждений крылец
- ОГЛ6 -марка ограждений лоджии



						18-01-20-АР			
в	Зам	320-21			11.21	Жилой комплекс "Первый на Киевской"			
Изм.	Кол. ук	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработ.	Васильковская Е.					Многоквартирный многоэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки. Трансформаторная подстанция			
Проверил	Король А.								
ГАП	Король А.								
Н.контр.	Тутушкина С.					Статия		Лист	Листов
						Р		46	
						Отделочный план 1 этажа		000 "Партнер"	