

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Экспликация оборудования				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ARK1	Пульт управления	1	
2	ARK4	Приемно-контрольный прибор	1	
3	ЕТВ	Источник резервированного питания	1	
4	ВИА	Оповещатель свето-звуковой	2	

- Размещение приборов и оборудования уточняется по месту при монтаже, с учетом расположения электротехнического оборудования.
- Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
- Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
- Прокладка кабеля выполняется в металлическом лотке.

						16-2/2-16-ПС		
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия	Лист
Выполнил	Мелкозерова						Р	11
Проверил	Соснин					Рассстановка оборудования системы оповещения. План 1 этажа		
Н.контроль						000 МЖК "Энергетик"		