

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Экспликация оборудования				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ВИА	Оповещатель свето-звуковой	4	

1. Размещение приборов и оборудования уточняется по месту при монтаже, с учетом расположения электротехнического оборудования.
2. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
3. Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
4. Прокладка кабеля выполняется открыто.

						16-2/2-16-ПС			
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Мелкозерова						Р	10	
Проверил	Соснин					Расстановка оборудования системы оповещения. План подвала	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль	Соснин								