



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ВИА	Оповещатель свето-звуковой	2	(2*11=22шт)

- Размещение приборов и оборудования уточняется по месту при монтаже, с учетом расположения электротехнического оборудования.
- Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
- Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
- Прокладка кабеля выполняется в металлическом лотке.

16-2/2-16-ПС					
Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил	Мелкозерова				
Проверил	Соснин				
Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)				Стадия	Лист
				P	13
Рассстановка оборудования системы оповещения. План 4-14 этажа				ООО МЖК "Энергетик"	
Н.контроль	Соснин				

Согласовано

Взятен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.