№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. измерения	Количество	Масса ед., кг	Примечание
	1. Оборудование пожарной сигнализации							
1	Пульт контроля и управления	С2000М		НВП "Болид"	шт.	1		
2	Блок индикации	С2000-БИ		то же	шт.	1		
3	Приемно-контрольный прибор	Сигнал-20П		то же	шт	4		
4	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ		то же	шт	1		
5	Модуль подключения нагрузки	МПН		то же	шт	39		
6	Извещатель пожарный тепловой максимальный	ИП 103-5/2-А0		КСС	шт	624		
7	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-45		ТД "Рубеж"	шт	150		
8	Извещатель пожарный дымовой автономный	ИП 212-50М		то же	шт	392		
9	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10		то же	шт	19		
10	Резервированный источник питания	РИП-24 исп.06		НВП "Болид"	шт	2		
11	Оповещатель свето-звуковой	Маяк 24КП		Электротехника и Автоматика	шт	39		
	2. Кабели и провода							
12	Кабель огнестойкий	КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5		ТД "Паритет"	м	4905		
13	Кабель огнестойкий	КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,8		ТД "Паритет"	м	550		
14	Кабель огнестойкий	КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,5		ТД "Паритет"	м	150		
	3. Лотки							
15	Лоток металлический неперфорированный 35х50, 0,7 мм	-		IEK	м	150		
16	Комплект соединительный КС М6х10	-		то же	шт.	50		
17	Крышка лотка 35х50			то же	м	150		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Соснин			
Разработал		Мелкозерова			
Проверил		Соснин			
Н.контроль		Комиссарова			

16-2/2-16-ПС.С

Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А3