

Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Извещатель пожарный ручной	3	

1. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
2. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
3. Прокладка кабеля выполняется открыто.

						16-2/2-16-ПС	
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-я Марата в Первомайском районе г . Новосибирска	
Изм.	Колич.	Лист	№док	Подпись	Дата		
Выполнил		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Соснин					
Н.контроль		Соснин				Расстановка оборудования пожарной сигнализации. План подвала	ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.