


Согласовано

Взятен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ВИА	Оповещатель свето-звуковой	2	(2*2=4 шт)

- Размещение приборов и оборудования уточняется по месту при монтаже, с учетом расположения электротехнического оборудования.
- Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
- Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
- Прокладка кабеля выполняется в металлическом лотке.

						16-2/2-16-ПС		
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия	Лист
Выполнил	Мелкозерова						Р	14
Проверил	Соснин					Расстановка оборудования системы оповещения. План 15-16 этажа		
Н.контроль						ООО МЖК "Энергетик"		