

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	Вентилятор Standart 10PC, N=0,021кВт				шт	52		
	Вентиляционная решетка MB-150				шт	366		
	Приточный клапан КИВ Ф125				шт	208		
	Воздуховоды из оцинкованной стали							
	δ=0,5мм150х150	ГОСТ 14918-80			м	10		
	Дымоудаления							
	ВД1							
	Вентилятор крышный дымоудаления	ВКРН-Б 8ДУ-6		Климатвентмаш	шт	1		
	Стакан монтажный для ВКРН-Б 8ДУ-6	СК1000-03		Климатвентмаш	шт	1		
	Клапан противодымной вентиляции с электроприводом, 800х600	КПУ-1Н-Д-Н-800х600-1*ф-МВ230-ВН		Веза	шт	16		
	ПД1							
	Вентилятор осевой подпора	УВОП-А-8-4		Климатвентмаш	шт	1		
	Обратный клапан 600х600	КОП 600х600-ш-оц		Лиссант	шт	1		
	Клапан противодымной вентиляции с электроприводом, 500х400	КПУ-1Н-НЗ-Н-500х400-1*ф-МВ230-ВН		Веза	шт	16		
	Клапан противодымной вентиляции с электроприводом, 300х600	КПУ-1Н-НЗ-Н-300х600-1*ф-МВ230-ВН			шт	16		
	Решетка наружная 600х600	РН 600х600		Лиссант	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали кл. "П" толщиной 1 мм:							
	600х600			Лиссант	м	12,0		
	Огнезащитное покрытие ОЗС-МВ EI30 t=3мм				м2	9,8		
	ПД2							
	Вентилятор канальный	NED VR 60-35/31.4D		NED	шт	1		
	Обратный клапан 600х350	КО 600х350		NED	шт	1		
	Решетка наружная 600х350	РН 400х300		Лиссант	шт	1		

						16-2/2-16-ОВ.С			
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
		Иванов				Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
		Соснин					Р	1	2
						Спецификация оборудования , изделий и материалов	ООО МЖК "Энергетик"		
		Соснин							