

Условные обозначения

- А — Марка пола, см.прим.п.6;
- 1* — Марка двери, см.прим.п.7;
- ОК4 — Марка окна, см.прим.п.7;
- В1 — Марка балконного остекления, см.прим.п.8;

1. Абсолютная отметка +98,50.
2. Общие указания см. л.1.
3. Наружную кладку трехслойной стены тамбура в осях Б-В в продольном направлении выполнить согласно чертежу из кирпича Кр-л-пу 250х60х65 0,5НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012, а поперечную стену с дверным проемом из кирпича Кр-л-пу 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012. Кладку выполнять на растворе М50, армировать сеткой (ГОСТ 23279-2012) из Ф4Вр-I, ячейкой 50х50, через 5 рядов; раскреплять к плите перекрытия по узлу 3(14) и стеновой панели по узлу 7(14).
4. Потолок тамбуров входов, стены (см.чертеж) и потолок помещения мусорокамеры утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95, (стены толщиной 100мм, стена по оси 6 мусорокамеры 160мм, потолки толщиной 160мм.), затем зашить гипсоволокнистым влагостойким листам (НГ) по каркасу из оцинкованной стали. Толщина листа для потолка 10мм, для стен не менее 12мм. Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-07) не менее 5шт. на м².
5. Кирпичные стены тамбур-шлюза оштукатурить гипсовой штукатуркой 20мм с последующей окраской в цвет стеновых панелей.
6. Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 24.
7. Заполнение и спецификацию оконных и дверных проемов см. лист 25.
8. Схема расположения элементов остекления лоджий и спецификацию элементов остекления лоджий см. лист 26.
9. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
10. Проложенные коммуникации ОВ и ВК зашить по месту гипсоволокнистым листами (НГ) по каркасу из оцинкованной стали, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить в цвет стен .
11. Нишу под электрический щиток сверху и снизу от электрощитового шкафа зашить двумя гипсоволокнистыми листом (НГ) 12,5мм по каркасу из оцинкованной стали. Стык ГВЛ (НГ) и ж/б панели заделать гипсовой штукатуркой и заклеить армирующей лентой. Лицевую сторону листа зашпаклевать, загрунтовать и отшлифовать так, чтобы поверхность ГВЛ плавно переходила в ж/б панель.

						16-2/2-16-АР	
1	—	Зам.	106-17		11.17	Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГАП		Шереметьева				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2/2 по ГП. Многоквартирный многоэтажный жилой дом (VII этап строительства)	Стадия: Р; Лист: 19; Листов:
Разраб.		Знобищева					
Проверил		Шереметьева					
Н.контроль		Тутушкина				Отделочный план 1 этажа.	ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2