

Фрагмент плана на отм. +51,390



Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
12*	910x1600

Состав кровли 1 (толщина 510-570мм):

Тротуарная плитка - 30 мм, см.прим.п.5
1 слой - "Унифлекс" ЭКП с крупнозернистой посыпкой (ТУ 5774-001-17925162-99) - 3,8 мм
1 слой - "Унифлекс" ЭПП подкладочный (ТУ 5774-001-17925162-99) - 2,8 мм
Стяжка из цементно-песчаного раствора М100, армированного сеткой из 5Вр, 100x100 - 50 мм
Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Кровля
(λ=0,031 Вт/мК, Y=28-38кг/м³) ТУ 5767-006-54349294-2014 - 190 мм
Керамзитовый гравий по уклону Y=600кг/м3 - 30 - 90 мм
Пароизоляция "Бикрост ХПП" (ТУ 5774-042-00288739-99)- 3 мм
Выравнивающий слой из цементно-песчаного р-ра М100 - 10 мм
Ж/б плита покрытия - 220 мм

а-а



Условные обозначения



- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты Rockwool Кавити Баттс (λ=0,038 Вт/мК, Y=45 кг/м³) ТУ 5762-009-45757203-00 - 400мм;
- Ж/б стеновая панель - 200мм;
- кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) - 120мм;

ПР7 - Марка перемычки, см.прим.п.9(3);

А - Марка пола, см.прим.п.4(2);

1* - Марка двери и дверного проема, см.прим.п.5(2);

ОК4 - Марка окна, см.прим.п.5(2);

1. Общие указания см. л.2, 3.
2. При производстве работ руководствоваться СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СП 17.13330.2011 "Кровли".
3. Все металлические элементы на кровле покрыть грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82*, за 2 раза, затем окрасить эмалевой краской ПФ-115, ГОСТ 6465-76*, RAL 8028.
4. Молниезащиту выполнить по 16-2/2-16-ЭС.
5. Участок выложить бетонной тратуарной плиткой 300x300 (ГОСТ 17608-91) по цементно-песчаному раствору толщиной 20мм.
6. Плиты перекрытия вытяжных шахт разработаны в разделе КЖ.
7. Гидроизоляцию на кирпичную стену заводить на оштукатуренную поверхность цементно-песчанным раствором М100, толщиной 20мм.
8. Токоотводы, в виде стальной круглой проволоки Ф12мм, проложить по кровле и фасаду здания, исключая контакт с горючими материалами при помощи держателей проволоки для плоской кровли "165 MBG-10" фирмы "OBO Bettermann". По фасаду проволоку крепить с шагом 1м и покрыть грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82*, за 2 раза, затем окрасить эмалевой краской ПФ-115, ГОСТ 6465-76*, RAL 8028. От земли на высоту 2,5м защитить токоотводы по рекомендациям ЭС.
9. Козырьки над балконами выполнить по узлу А(11). По той же технологии торцы козырьков зашить влагостойкой фанерой и покрыть гибкой черепицей. Во фронтонном свесе сделать вырезы под токоотвозы 80x80 мм.
10. Просечно-вытяжной лист располагать просечкой поперек движению людей,для исключения скольжения.

						16-2/2-16-АР	
5	-	Зам	4-18		01.18	Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска	
1	-	Зам.	112-17				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГАП		Шеремеьева				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2/2 по ГП. Многоквартирный многоэтажный жилой дом (VII этап строительства)	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Разраб.		Энобищева					
Проверил		Шеремеьева				План кровли. Фрагмент плана на отм. +51,390	ООО МЖК "Энергетик"
Н.контроль							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2