

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Выполнение комплекса работ:

1. Вынос кабельной линии 10кВ из зоны строительства (РД шифр: 036-0-2022-ЭС)
2. Комплектная трансформаторная подстанция. КТПН-630кВА-10/0,4кВ (РД шифр: 036-1-2022-ЭС)
3. Электроснабжение строительных механизмов. КЛ-10кВ (РД шифр: 036-2-2022-ЭС)

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	<p>ООО «Строительные решения. С.З.» объект: Открытый склад хранения строительных материалов по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция №2, з/у 22. (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082265:1216).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вынос кабельной линии 10кВ из зоны строительства. (РД шифр: 036-0-2022-ЭС) ООО ПСК «Мегаполис».</li> <li>2. Комплектная трансформаторная подстанция. КТПН-630кВА-10/0,4кВ. (РД шифр: 036-1-2022-ЭС) ООО ПСК «Мегаполис».</li> <li>3. Электроснабжение строительных механизмов. КЛ-10кВ. (РД шифр: 036-2-2022-ЭС) ООО ПСК «Мегаполис».</li> </ol>
2	Основание работ	<p>проект шифр: 036-0-2022-ЭС ООО ПСК «Мегаполис» 036-1-2022-ЭС ООО ПСК «Мегаполис» 036-2-2022-ЭС ООО ПСК «Мегаполис»</p>
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	<p>4.1. В соответствии с разработанным ООО ПСК «МЕГАПОЛИС» проектом шифр: 036-0-2022-ЭС, 036-1-2022-ЭС, 036-2-2022-ЭС выполнить вынос КЛ-10 кВ с территории застройки с последующей врезкой для подключения строительных механизмов и установкой КТПН. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с техническим заданием Заказчика</li> <li>- с техническими условиями АО «РЭС» №19-11-24/214334 от 23.05.2022г.</li> </ul> <p>4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документации, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией,</li> <li>- монтаж кабельных линий,</li> <li>- монтаж муфт,</li> <li>- проведение приемо-сдаточных испытаний,</li> <li>- подготовка и предоставление заказчику комплекта исполнительной документации,</li> <li>- вызов геодезиста для съемки вновь построенных трасс,</li> <li>- получение из МБУ Геофонда г. Новосибирска исполнительной геодезической съемки на ГП,</li> <li>- получение акта о выполнения технических условий от сетевой организации</li> </ul>
4	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ – 20 рабочих дней.
5	Требования к выполнению работ	<p>5.1 Оформить разрешение на разрытие. 5.2 Получить допуск на выполнения работ от сетевой организации. 5.3 Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в согласованные сроки.</p>
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p><b>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора;</li> <li>- сертификаты на применяемые материалы;</li> <li>- акты на все скрытые работы;</li> <li>- акты окончания монтажных работ;</li> <li>- исполнительная схема (план, профиль);</li> <li>- акты индивидуальных испытаний;</li> <li>- журнал прокладки кабеля;</li> <li>- акт приемки траншеи под монтаж кабелей;</li> <li>- протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- акт осмотра кабельной канализации в траншее перед закрытием;</li> <li>- протокол испытания кабельных линий, фазировка;</li> <li>- паспорт кабельной линии;</li> <li>- акт ввода кабельных линий в эксплуатацию от сетевой организации.</li> </ul> <p>По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192.</p>
7	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p>

Зам. директора  
ООО МЖК «Энергетик. С.З.»

Главный энергетик  
ООО МЖК «Энергетик. С.З.»

 Жирнов А. В.

 Бакалдин Д. В.