| Обозначение кабеля, провода | Трасса | | По проекту | | | | | | | Проложено | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Начало | Конец | Кабель проложен | | | | кабель, провод | | | Кабель проложен | | | | кабель, провод | | |
| | | | В ГТ по стене, м | В ГТ на лотке, м | В мет. коробе, м | Открыто, м | Марка | Количество, число и сечение | Длина, м | В ГТ по стене, м | В ГТ на лотке, м | В мет. коробе, м | Открыто, м | Марка | Количество, число и сечение | Длина, м |
| ЩА1-1 | ВРУ с АВР | ШУН | 4 | 3 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5х25 | 10 | | | | | | | |
| КН-1Н | ШУН | КН1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 20 | | | | | | | |
| КН-2Н | ШУН | КН2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 20 | | | | | | | |

Примечание:
1. В графе "длина" учтена наддавка 10% на изгибы, повороты и отходы.
2. Указанные величины длинны кабеля не могут служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по фактически промеренной трассе.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | 32-01-21-КНС-ЭОМ.КЖ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | "Многоквартирные многоэтажные дома (№1, №2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул.Бронная в Кировском районе г.Новосибирска" | | | |
| Разраб. | | Артамонова | | | | Канализационная насосная станция | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | Малеван | | | 21.03.24 | | Р | 7 | |
| ГИП | | Малеван | | | 21.03.24 | | | | |
| Н.контр. | | Малеван | | | 21.03.24 | Кабельный журнал | ИП Малеван Е.Г. | | |

Формат А3 (420Х297)