

Согласовано

Изм. N

подл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Марка, Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
9	Затвор дисковый межфланцевый ЗПВС с рукоядкой Ø65 PN16, Tmax95°C	"ГРАНВЭЛ"		"АДЛ"	шт.	4		
	Затвор дисковый межфланцевый ЗПВС с рукоядкой Ø100 PN16, Tmax95°C	"ГРАНВЭЛ"		"АДЛ"	шт.	4		
	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
	Резьба трубная Øу15 (1/2")	ГОСТ 8968-75			шт.	31		для манометров и воздушников
	Бобышка для термодатчиков Øу25 (1")	Б.труб. 1"			шт.	2		
	Бобышка для термометров Øу15 (1/2")	Б.труб. 1/2"			шт.	8		
	Муфта быстроразъемная (сгон универсальный) Øу25 (1")				шт.	14		для дренажных кранов
	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ							
	Труба стальная электросварная прямошовная							
	материал сталь по ГОСТ 1050-88 Ø76x3,0	Т Ø76x3,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	10,0		
	Ø108x4,0	Т Ø108x4,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	15,0		
	Ø219x6,0	Т Ø219x6,0 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80			м	6,0		
	Труба стальная водогазопроводная: Ø50x3,5				м	0,5		прямые участки у насосов
	материал сталь по ГОСТ 1050-88 Ø25x3,2				м	14,0		для дренажа
	Ø20x2,8				м	6,0		
	Ø15x2,8				м	15,0		для воздушн.
	Отвод крутоизогнутый П90-108x4,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	12		
	Отвод крутоизогнутый П90-76x3,0	ГОСТ 17375-2001			шт.	6		
	Отвод крутоизогнутый П90-33,5x3,2	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
	Отвод крутоизогнутый П90-26,8x2,8	ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
Возможна замена оборудования и материалов, указанных в схемах, спецификациях, опросных листах оборудованием другого производителя с аналогичными характеристиками. Оборудование должно соответствовать всем ГОСТ и быть сертифицированным Госстандартом для поставок на Российский рынок								
								Лист
					05.24-ТМ.С			2
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			