



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Приборы в щите ЩА		
поз. 1	Программируемый контроллер C2010 C-3223-01-5, =24В	1	
поз. 2, поз. 3	Преобразователь частоты M222T4VB,U=380В, Рн=2,2кВт,In=5,1А	2	
	Приборы по месту		
ВК1	Датчик температуры наружного воздуха SP-T-O, Pt1000	1	
ВК2, ВК3	Датчик температуры втулочный/кабельный SP-T1-C, Pt1000, L=50мм, с гильзой L=100мм	2	
КР1	Реле давления ДР-Д 506, диап. настройки -0,07...0,6 МПа	1	
ВР1, ВР2	Преобразователь давления СДВ-И-1,00-4-20мА, диап. изм.0,0...1,0МПа, вых. сигн. 4...20мА	2	
YA1	Электропривод клапана ARE-1000R, ~24В, аналог. упр. сигнал 0...10В	1	
2*	Клапан регулирующий двухходовой VFM-2R, Ду 32, Kvs=16,0	1	учт. разделом 05.24-ТМ
7*	Регулятор давления "до себя" AFA-R/VFG-2R, Ду 32, Kvs=16,0, диап. рег. 3,0...11,0 бар	1	
TI1	Термометр биметаллический БТ-51.111.(0-160°С). G1/2.100.1,5, L=100мм, с гильзой	2	
TI	Термометр биметаллический БТ-51.111.(0-100°С). G1/2.100.1,5, L=100мм, с гильзой	6	
PI	Манометр общетехнический ТМ-510Р.00.(0-1,6МПа).М20х1,5.150°С.1,5	23	