

Согласовано			

Podn. u čama

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса	Примечания
	<u>Приборы</u>							
1а-1б	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных типа							
	КТПТР-01-1-80 (L=80 мм, 100П) (0...+180 С)	ТУ 4211-071-17113168-98		ЗАО "Термико"	к-т	1		
2а-2б	Счетчик горячей воды ВСТ-40 Qn10 Ду40 (0,8...20.0 м³/ч)	ВСТ-40		ООО "Тепловодомер"	шт.	1		
3а	Тепловычислитель СПТ94.1.20	ТУ 4218-042-23041473-2005		ЗАО "НПФ "Логика"	шт.	1		
	<u>Щиты и пульты</u>							
	Щит с монтажной панелью 500х400х220 мм ЩМП-2 (IP31)	ТУ 3431-001-18461115-2001		Завод "ИЭК Металл-Пласт"	шт.	1		
	Хомуты для увязки кабелей 2,5х80				шт.	10		
	Самоклеящаяся площадка под хомуты				шт.	10		
	Дин-рейка 101 01 600 мм			ИЭК	шт.	2		
	Сальник (гермоввод)	PG-36		ИЭК	шт.	2		

						05.24-УЧТЭ.С			
						Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения. Блок-секция №2, №3 многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район. ул. Красина (кадастровый номер земельного участка 54:35:014150:42, 54:35:014150:53)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Ледовских				Узел учета тепловой энергии и теплоносителя	Р	1	3
Разработал		Спицина							
Проверил		Величко				Спецификация оборудования и материалов			
Н.контр.		Ледовских							