



Ведомость проемов (блок-секция 3)

Марка	Размер проема b x h, мм (ширина x высота)	Прим.
1	1010 x 2100 (h)	
2	810 x 2100 (h)	
3	910 x 2100 (h)	

*Высота проемов дана в свету от чистого пола помещений, кроме оговоренных

Ведомость отверстий (блок-секция 3)

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	950x500(h)	+0,125 От Ур.ч.п.	ОВ
2	140x100(h)	+0,080 От Ур.ч.п.	ВК
3	950x550(h)	+2,100 От Ур.ч.п.	ОВ
4	140x300(h)	+2,250 От Ур.ч.п.	ОВ (для 3-7 эт.)
5	140x150(h)	+2,400 От Ур.ч.п.	ОВ (для 8 эт.)

Условные обозначения:

28 Марка проема

ПР-1 Марка перемычки

РК-1 Марка вентканала

Наружные стены выше отм. 0,000:

- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин. ваты - 400 мм
- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин. ваты и декоративно-отделочным слоем из керамической плитки - 385 мм
- Наружная ж/б стеновая панель - 200 мм

Внутренние стены выше отм. 0,000:

- Внутренняя ж/б стеновая панель - 200 мм
- Внутренняя ж/б стеновая панель - 160 мм
- Кирпич Кр-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой 50x50 ф4ВР-1 (антикоррозионную обработку см. прим. п.14) через 5 рядов - 250 мм
- Кирпич Кр-р-по 250x120x65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой 50x50 ф4ВР-1 (антикоррозионную обработку см. прим. п.14) через 5 рядов - 120 мм
- Гипсоплиты пантольные с эласт. примыканием (индекс изоляции не ниже 43 дБ) см. прим. п.16 - 80 мм

Примечания:

- Общие указания см.л.3;
- Привязки отверстий даны до оси отверстия. Над отверстиями в кирпичных перегородках шириной до 500мм прокладывать арматуру 8-А-III (ГОСТ 5781-82), заводя за грань отверстия на 150 мм с обеих сторон, по 2 шт. на каждые 120 мм кладки в слое цементно-песчаного раствора толщиной 30мм;
- После прокладки коммуникаций отверстия в наружных и внутренних стенах заделывать бетоном В15 на мелком заполнителе. При пропуске труб установка гильз с герметизирующими прокладками из негорючих материалов обязательна;
- В местах прохода труб отопления через перегородки заложить гильзы, см. -ОВ. Гильзы по высоте прокладывать соосно с гильзами в железобетонных стенах;
- Ведомость перемычек см. лист 17.
- При производстве работ по кровле руководствоваться СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия", СП 17.13330.2017 "Кровли" (Актуализированная редакция СНиП II-26-76*);

					35-4-1-22 - АРЗ								
2	-	Зам.	248-24	<i>Тутушкина</i>	07.24	ЖК "Одовский" Многоквартирные, многоквартирные дома (№1,2,3,4 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроено-пристроенных помещениях (I,II,III,IV этапы строительства) в Первомайском районе г.Новосибирска							
1	-	Зам.	213-24	<i>Тутушкина</i>	06.24								
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата								
ГАП	Тутушкина				02.24	<table><tr><td>Студия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>5</td><td></td></tr></table>		Студия	Лист	Листов	Р	5	
Студия	Лист	Листов											
Р	5												
Разработал	Шаталова												
Проверил	Тутушкина												
Н.Контроль	Карпова			<i>Карпова</i>		<table><tr><td>Кладочный план 3-8 этажей (блок-секция 3)</td><td>000"Партнер"</td></tr></table>		Кладочный план 3-8 этажей (блок-секция 3)	000"Партнер"				
Кладочный план 3-8 этажей (блок-секция 3)	000"Партнер"												