

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов и монтаж тепловой сети к объекту капитального строительства:
«Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева
в Кировском районе г. Новосибирска»

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1	2	3
1	Заказчик	ООО СГ «Меридиан»
2	Основание работ	проекты шифр 2025/8-ШК-1ИОС4.4, лист 5 профиль тепловой сети, план УТ-1 разрез 1-1.
3	Монтажная организация-Исполнитель	
4	Сроки выполнения работ	С 01.07.2026 г. 30-40 календарных дней
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	-разделы проекта 2025/8-ШК-1ИОС4.4, лист 5 профиль тепловой сети, план УТ-1 разрез 1-1.
6	Задача претендента.	<p>1. В соответствии с разработанными проектом шифр 2025/8-ШК-1ИОС4.4, выполнить поставку материалов и монтаж тепловой сети от границы земельного участка до наружной стены здания ИТП и семитрубной тепловой сети (Т11, Т12, Т12, Т22, Т3, Т4, В1) от наружной стены здания ИТП до наружной стены здания школы.</p> <p>2. Работы выполнить в соответствии с утверждённой в установленном порядке рабочей документации, определяющей объём, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.</p> <p>3. По итогу выполнения работ предоставить заказчику комплект исполнительной документации, паспорт тепловой сети разработать и утвердить программу прогрева тепловой сети в соответствии с утвержденными регламентами.</p> <p>4. Сделать инженерно-топографический план и внести в МБУ г.Новосибирска «Геофонд».</p> <p>5. Совместно с заказчиками принимать участие в комиссии по приемке тепловой сети принимающими инстанциями, сдавать исполнительную документацию и объёмы работ в ООО «Новая школа»</p> <p>6. Сдать тепловую сеть в МТУ «Ростехнадзор».</p> <p>7. Заказать и получить экспертизу промышленной безопасности.</p> <p>8. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течении гарантийного срока.</p> <p>9. В течении гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счёт, в случае если дефекты</p>

